



- 1) Slå av strømmen til anlegget i styreskapet.
- 2) Ta av lokket.
- 3) Fjern ca. halvparten av innholdet i forsedimenteringsdelen (A).
- 4) Fjern kun flyteslam og synlig slam i ettersedimenteringsbassenget (B).
- 5) Tøm gjenværende væske i forsedimenteringsbassenget (A).
- 6) **IKKE tøm væske fra rotordelen av anlegget.**
- 7) **IKKE fjern biomasse (begroing) fra rotor.**
- 8) Påse at inn-(C) og utløpsrør (D) ikke er tette.
- 9) Sett på lokket og skru på strømmen. Påse at rotoren går rundt.

Ved fare for oppdrift i området bør anlegget fylles med vann umiddelbart. Bruker kan eksempelvis åpne en vannkran og la vannet stå på noen timer. Dersom anlegget ikke vil motta kloakk i en lengre periode, skal det ikke tømmes før det tas i bruk igjen (for eksempel hytteanlegg).

